



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๓๓๓

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๗.๓.๖๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ โรงเรียนวัดบางเกลือ (ประชารัฐบำรุง)

อ้างถึง หนังสือที่ ศธ ๐๔๐๓๒.๐๗๔/๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

โรงเรียนวัดบางเกลือ (ประชารัฐบำรุง) ตั้งอยู่หมู่ ๒ ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๒ ต.บางเกลือ รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ พีโอเอ.๔๗-๐๐๕๔๔๑ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๒๒๖.๐๙- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดคืนราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพานิชย์)

ผบ.ค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๗.๓.๖๕๕๕