



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๔๗๔

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวให้ บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๕๖๖๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการ
สำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ ถนนบางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี
จ.ชลบุรี มีความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวบริเวณ หมู่ ๓ ต.ท่าสะอ้าน นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณ
การค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาต่อมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๘ เมตร

๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาต่อมือ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงเอง

๒.๔ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำ
กว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำ
กว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๘๕๔.๕๕- บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ทพ.บค.

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.