



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๕๗๒

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงให้ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือที่ คค ๐๖๑๒๖/ม.๒/๓๒๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่ กรมทางหลวง ถนนมหาจักรพรรดิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอนบางวัว-บางปะกง ระหว่าง กม.๕๐+๐๐๐ ถึง กม. ๕๒+๙๐๐ หมู่ ๓ ต.ท่าข้าม นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- รื้อถอนดรอปปะเก๊าท์ ๒๒ เควี จำนวน ๒ ชุด
- รื้อถอนล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี. ๕ เคเอ จำนวน ๒ ชุด
- รื้อถอนแอล.ที สวิตช์ ๔๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งดรอปปะเก๊าท์ ๓๓ เควี จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้า ๒๔-๒๖ เควี. ๕ เคเอ จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งแอล.ที สวิตช์ ๔๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทราเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงเอง

๓) เงินลงทุน


งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๙๖๖.๘๒- บาท (สองหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรัชต์ ลิ้มพานิชย์)

ทพ.บค.

อนุมัติ



(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๑

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน