



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

21

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๒๙

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงให้ นางอศนิภรณ์ ศิลาอ่อน

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๘๓๓๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑) รายละเอียด

นางอศนิภรณ์ ศิลาอ่อน ตั้งอยู่เลขที่ ๘/๒ หมู่ ๖ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ หมู่ ๖ ต.ท่าข้าม นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

#### ๒) วิธีดำเนินการ

##### ๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

##### ๒.๒ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร

##### ๒.๓ แผนกไฟสาธารณะ

- ติดตั้งสวิทช์ เปิด-ปิด ไฟสาธารณะ จำนวน ๑ ชุด

#### ๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๒,๔๙๗.๓๔- บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ผบ.ค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙