



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๓๓๗

เรื่อง ขออนุมัติปักเสาเข็มไลน์ ให้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๘๘๗ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอปักเสาเข็มไลน์ นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจ
แล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๒๘ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีความประสงค์ขอปักเสาเข็มไลน์ บริเวณ หมู่ ๕ ต.บางสมักร รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓
เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ พีโอ.๔๐-๐๐๓๘๔๙ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงดันภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาทอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๑๖.๑๗- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ผบ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๙ / ก.พ. ๒๕๕๙