



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๕๑๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายยุทธนา สีแดงอ่อน

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๗๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.
วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายยุทธนา สีแดงอ่อน อยู่บ้านเลขที่ ๗/๓ หมู่ ๘ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๖ ต.ท่าข้าม รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ พียูเอ.๔๘-๐๐๐๓๑๐ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๘ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๙๙.๕๓- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยี่สิบราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพณิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นางจิราณัฐ ดันตวิวัฒน์ไพศาล)

ชจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๓ พ.ค. ๒๕๕๙