



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๕๑๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นางสาวฝน สร้อยทอง

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๓๐๙๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางสาวฝน สร้อยทอง อยู่บ้านเลขที่ ๔๒๔ หมู่ ๓ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๓ ต.ท่าข้าม รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์ พีอีเอ.๔๔-๐๐๖๐๕๔ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ และ ๔ เส้น
ระยะทางประมาณ ๑๕๓ และ ๔๑ เมตร
- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ และ ๓ เส้น
ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๑๒๕.๖๙- บาท (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.

อนุมัติ

4๒ ๕

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑ ๖ พ.ค. ๒๕๕๙