



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๖๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าให้ นายจิระพันธ์ เตรียมประสิทธิ์

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๐๓๘๐ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายจิระพันธ์ เตรียมประสิทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ ๑๒ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณ หมู่ ๑๒ ต.บางวัว นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๔๖๘.๐๗- บาท (เก้าหมื่นสี่ร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืมราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพาณิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙