



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๖๗๔

เรื่อง ขออนุมัติปักเสาเข็มไลน์ให้ นายปัญญา สิริผล

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๑๓๙๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอปักเสาเข็มไลน์ นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจ
แล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายปัญญา สิริผล อยู่บ้านเลขที่ ๒๑/๑ หมู่ ๗ ต.ท่าเสา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์
ขอปักเสาเข็มไลน์ บริเวณ หมู่ ๑ ต.หนองจอก รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๓๐ เควีเอ พีโอ.๓๕-๐๑๕๑๔๔ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและ
เงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓) เงินลงทุน

บ. ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๖๓.๗๕- บาท (เก้าพันหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๗% แล้ว กำหนดคืนราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวัฒนา)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.

อนุมัติ

4๐ ๕

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙