



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

187

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๗๐๗

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๙๗๕๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ มีความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลง บริเวณศูนย์บริการผู้ใช้ทางหลวง (มอเตอร์เวย์) กรุงเทพฯ-ชลบุรี นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๒ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ร้อยถอน แร็ค ๔x๒๐๐ มม. จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้ง แร็ค ๔x๒๐๐ มม. จำนวน ๒ ชุด

- ร้อยถอนสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ และ ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๑ และ ๓ เส้น

ระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร นำกลับมาใช้ใหม่

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๖,๖๕๒.๙๐- บาท(สองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรัชต์ ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

48 ๕

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๕ ส.ค. ๒๕๕๙