



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

20
92

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๗/๕ ๗/

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายธีรสิทธิ์ กิตติกุล

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๑๘๐๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายธีรสิทธิ์ กิตติกุล อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๒ ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๒ ต.หนองจอก รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ พีโอ.๔๑-๐๐๖๔๖๕ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงดันภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- ปักเสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๖ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๕๙๔.๕๓ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ทพ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๖/มี.ค. ๒๕๕๙