



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๘๐๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท มารวยเรียลเอสเตท จำกัด

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๙๘๐๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑) รายละเอียด

บริษัท มารวยเรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๗๒ ถนนบางแสนล่าง-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการ “บ้านมารวย-ริเวอร์ไซด์” บริเวณ หมู่ ๓ ต.ท่าเสาอ้น นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

#### ๒) วิธีดำเนินการ

##### ๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก (แชนไลน์)

- ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

##### ๒.๒ แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๔๐ เมตร

##### ๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๕ เครื่อง

##### ๒.๔ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๓๐ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๓๐ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ และ ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๑ และ ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ และ ๒,๖๔๕ เมตร

##### ๒.๕ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑,๘๗๘ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๖๓ ชุด

#### ๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๔๒,๑๖๓.๔๙- บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดคืนราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

4๐ ๕.

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙

(นายสรชัย ลิ้มพาณิชย์)

ทพ.บค.