



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๓๘๐

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ เทศบาลตำบลบางวัว อําเภอศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ้างถึง หนังสือที่ ฉช ๕๒๘๐๕/๓๙๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลบางวัว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ ๑ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑ ต.บางวัว นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายใน

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๙ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๔๖๕.๓๐- บาท (ห้าหมื่นสี่ร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดเป็นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายอนุพงษ์ จริยาจิรวรรณ)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.

๓๑ มิ.ย. ๕๙

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑ มิ.ย. ๒๕๕๙