



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ วัดทองนพคุณ (บางแสม)

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ - ๙ ม.ค. ๒๕๖๐

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๔๗๖๙ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอย้าย
เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

วัดทองนพคุณ (บางแสม) สถานที่ใช้ไฟตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ ๖ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
ประกอบกิจการ ศาสนสถาน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๑๐.๗ MW. ของ
สถานควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะประมาณ ๑๒.๕ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณ
การค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำ
กว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำ
กว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๗๔,๖๕๗.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๐๑๓.๕๓- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสิบสามบาทห้าสิบสาม
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายศิริชัย ชัยสมบูรณ์)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

- ๙ ม.ค. ๒๕๖๐