



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บบภ.-บค./ ๑๗๑๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายวิชัย ติรัศมี

เรียน ผจก.กฟอ.บปภ.

ถึง ผจก.กฟอ.บปภ.

วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๐

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๖๔๑๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายวิชัย ติรัศมี อยู่บ้านเลขที่ ๔๖/๗ หมู่ ๗ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๕ ต.หอมศีล รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ทีอีโอ.๕๖-๐๐๙๑๓๒ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสาคอร์. ขนาด ๙ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร์. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ , ๑ ต้น
- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ , ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๑ , ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๒๘๗.๕๖- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดคืนราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ก

(นายสรชัย ลิ้มพาณิชย์)

ทพ.บค.

อนุมัติ

๔๘ ๕

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปภ.

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๐