



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก. กฟอ. บปภ.

เลขที่ ก.๒ บปภ. - บค. / ๗๓๗

วันที่ - ๓ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมอุปกรณ์งานก่อสร้างขยายเขต บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ผจก. กฟอ. บปภ.

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือขออนุมัติแจ้งค่าใช้จ่ายขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือ มท ๕๓๐๙.๑๘/บปภ.(บค.)/๑๗ ลว. ๒ ม.ค. ๒๕๖๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง ได้ประมาณการแจ้งค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๒,๗๕๒.๒๕- บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) และผู้ใช้ไฟได้ชำระเงินแล้ว ตามบิลใบเสร็จเลขที่ E๓๗๐๓๑๖๐๐๑๒๕๐๐๐๑ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๐

๒. ข้อเท็จจริง

ผกส. ดำเนินการเปิดงานก่อสร้างจากสภาพหน้างานพบว่าแผนกแรงสูงภายนอกอุปกรณ์ประมาณการไม่ครบ จากการก่อสร้างหน้างานจริง เห็นควรปักเสา คอ.ร. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบเสาตึ๊บเพื่อรับไลน์จุดข้ามถนน เพื่อให้ปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐาน กฟภ.

๓. ข้อพิจารณา

ผบค. ตรวจสอบประมาณการแล้ว จึงเห็นควรเพิ่มเติมอุปกรณ์ตามสภาพหน้างานจริงให้ถูกต้องเหมาะสมมาตรฐานของ กฟภ. โดยมีวิธีการดำเนินการและเสนอขออนุมัติ ดังนี้

๓.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ทหัทสัน กฟภ. ปักเสา คอ.ร. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบเสาตึ๊บเพิ่ม จำนวนอย่างละ ๑ ต้น รวมค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๔,๑๕๐.๗๕- บาท โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้ไฟ ทั้งนี้ ผบค. ได้ประสานงานรายละเอียดในส่วนที่เพิ่มเติม ผู้ใช้ไฟไม่ขัดข้องและยินดีเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย

๔. ข้อเสนอ

จากรายละเอียดข้างต้น ผบค. ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามรายละเอียดประมาณการ(แนบท้าย) ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้ไฟชำระเงินค่าอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมแล้ว เห็นควรแจ้งแผนก ผบภ., ผกส. และ ผบค. ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสรชัย ลิ้มพาศน์ชัย)

อนุมัติ

ทผ.บค. กฟอ. บปภ.

ผบ.ภ., ผกส., ผบค. ทราบและดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รอง(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. บปภ.

- ๓ ก.พ. ๒๕๖๐

ส่งผ่านเครื่อง SCAN

๓ ก.พ. ๒๕๖๐

วันที่