

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๓๘/๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน
เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือ ที่ ฉช ๗๑๐๐๓/๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ ๗ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๗ ต.เขาดิน รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-
๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ พีโอ.๓๕-๐๑๕๒๔๑ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มี
วิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร พร้อมประกอบเสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร
จำนวน ๓, ๓ ต้น
- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น
ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร

๒.๒ ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๔๓.๖๔- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสี่สิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์) รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

.....๙...ก.พ./๒๕๖๐...