



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบศ.

เลขที่ ก.ธ.บปภ.-บค./ ๔๑๐๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นางเพ็ญ พึ่งพรหม

ที่ ผจก.กฟอ.บปภ.

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปภ.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๓๒๒๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางเพ็ญ พึ่งพรหม อยู่บ้านเลขที่ ๓๘/๗ หมู่ ๕ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๕ ต.คลองด่าน รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์ พิกัด ๓๘-๐๒๔๕๓๙ นั้น ผบศ.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายใน

พาดสายแรงส่งคู่สายมีชั้นหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๖๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

เบ ผู้ใช้ไฟ เบื้องต้นทั้งสิ้น ๒๕,๓๘๖.๓๘- บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดอัตราค่า ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

๙

(นายสรชัย สัมพนาธิ์)

ผบ.บค.

อนุมัติ

๔๒ ๕

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รอง(ผ) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปภ.

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐