การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ ... ๑๒๐

ถึง ผจก.ฟอ.บปก.

วันที่ ... ๑๑ ... ๒๕๖๐

เรื่อง ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ น.ส.ธันย์นิตา จิตทวีเพิ่มสิน

เรียน ผจก.ฟอ.บปก.

ตามคำร้องขอขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๒๐๕๗๔๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

น.ส.ธันย์นิตา จิตทวีเพิ่มสิน อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๗/๒๐๒ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๗ ต.เขาดิน รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๒๐ เควีเอ พีอีเอ.๔๕-๐๐๑๒๐๔ นั้น ผมได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำงานนอก

- เปิดดิน คสล. ขนาด ๗ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- เปิดดินธรรมดา คสล. ขนาด ๑๑.๕๐ ๒๕.๑๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายแรงต่ำลูกนิ้มเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๕ เมตร
- พาดสายแรงต่ำ ลูกนิ้มเปลือยหุ้มฉนวน(AAV) ขนาด ๑๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

๑) ค่าใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๕๑๑.๑๑- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืนราคา ๑ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรชัย ลั่มพาณิชย์)

ผผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รองผู้จัดการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

(หมายเหตุ) ขาดข้อมูลข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้ลอกคร้อง และเหมาะสมกับงาน

FM-CO-19

File: Liark/home/Somchai/FM-CO-19