



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๕๖๗/๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายภัทรภูมิ ศรีรุ่งกิจกุล

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๓๕๗๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายภัทรภูมิ ศรีรุ่งกิจกุล อยู่บ้านเลขที่ ๒๖/๑๓๖๕ หมู่ ๑ ต.นาป่า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๒ ต.ท่าข้าม รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด เควีเอ ทีโอเค. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- รื้อถอนสายแรงต่ำอสมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร
- พาดสายแรงต่ำอสมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร
- พาดสายแรงต่ำอสมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เงินเงินทั้งสิ้น ๓๓,๓๓๒.๕๑ บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพาศนิรักษ์)

ผบ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รอก(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๖/ก.พ. ๒๕๖๐