



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๔๖๖ | ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแทนหม้อแปลงเดิมที่ถูกโจรกรรม ให้ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๖...ก.พ. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือบันทึกที่ บก./๓๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง นั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

**๑) รายละเอียด**

แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ถนนจักรพรรดิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแทนหม้อแปลงเดิมที่ถูกโจรกรรม บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอนบางวัว - บางปะกง นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

**๒) วิธีดำเนินการ**

**๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน**

- รื้อถอนดรอปปะฮาร์ท ๒๒ เควี. จำนวน ๑๒ ชุด (คืนผู้ใช้ไฟ)
- รื้อถอนล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี. ๕ เคเอ. จำนวน ๑๒ ชุด (คืนผู้ใช้ไฟ)
- รื้อถอน แอล.ที.สวิตช์ ๔๐๐ แอมป์ จำนวน ๖ ชุด (คืนผู้ใช้ไฟ)
- ติดตั้งดรอปปะฮาร์ท ๓๓ เควี. จำนวน ๑๒ ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้า ๒๔-๒๖ เควี. ๕ เคเอ. จำนวน ๑๒ ชุด
- ติดตั้ง แอล.ที.สวิตช์ ๔๐๐ แอมป์ จำนวน ๖ ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๖ เครื่อง

**๒.๒ แผนกมิเตอร์ภายนอก**

- ติดตั้งมิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐/๒๒๐ โวลท์ ๓๐ (๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

**๓) เงินลงทุน** งบผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียด ดังนี้

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| ๓.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน              | เป็นเงิน ๔๓๖,๐๖๓.๓๐- บาท |
| ๓.๒ แผนกเครื่องวัดค่ามิเตอร์สูญหาย | เป็นเงิน ๕,๙๖๑.๐๐- บาท   |
| ๓.๓ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%             | เป็นเงิน ๓๐,๕๔๑.๗๐- บาท  |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๒,๕๖๖.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพานิชย์)

ทพ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.