



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๙๕๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๕ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ หมู่บ้านจัดสรร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๙ โหลดสูงสุด ๖.๐ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙.๔ กม. ขอย้ายเขตบริเวณ หมู่ ๕ ต.ท่าสะอ้าน นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๒ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร

จำนวน ๑๖ , ๑๖ ต้น

- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (AW) ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น

ระยะทางประมาณ ๓๘๐ เมตร

๒.๓ แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนสายแรงต่ำหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร

๒.๔ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๘๐ เมตร

- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๓๖ วัตต์ จำนวน ๗ ชุด

- ติดตั้งชุดออดส์วิทซ์ ขนาด ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ แผนกรื้อถอนไฟสาธารณะ

- รื้อถอนสายแรงต่ำหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๔,๙๑๙.๘๑- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

- ๓ มี.ค. ๒๕๖๐

(นายศิริชัย ชัยสมบูรณ์)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ทผ.บค.