



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ฉะเชิงเทราเจริญดี จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.
วันที่ - ๓ มิ.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๖๐๒๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ฉะเชิงเทราเจริญดี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙/๑ หมู่ ๒ ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๙ ต.หนองจอก รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ พีอีเอส-๐๐๘๖๓๙ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๗๙.๙๓- บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยี่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายศิริชัย ชัยสมบูรณ์)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ผผ.บค.

อนุมัติ

๕๖๕

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

.....๓๗ มิ.ค./๒๕๖๐.....