



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๖๓๓/๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายสมเดช เพิ่มพูล

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๑๘๕๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายสมเดช เพิ่มพูล อยู่บ้านเลขที่ ๓๘/๒๙ หมู่ ๑๘ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๗ ต.ท่าสะอ้าน รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ พีโอเอ.๓๘-๐๒๑๔๗๙ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนชุดอุปกรณ์แรงต่ำบนเสา คอร. ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๐ เมตร

๒.๒ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๐ เมตร
- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๒๗๒.๗๘- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยี่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพานิชย์)

ผบ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐.....