

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

จาก สน.

เลขที่ กบ.บปค.-บค./ ๒๕๐๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ถึง ผจก.กฟอ.บปค.

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปค.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๐๘๑๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการ การผลิตน้ำมันปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๕.๒ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางบัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙.๘ กม. ขอขยายเขต บริเวณ หมู่ ๗ ต.เขาดิน นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

- ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร

จำนวน ๑, ๑ ต้น

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกคาปาซิเตอร์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์เอง โดยต้องการรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าตามอัตราที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที. ขนาด ๑๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๓,๙๐๓.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๑๐๓.๗๑- บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นางจิราณัฐ ดันติวัฒน์ไพศาล)

ชจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปค.

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐