



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายอรุณสว่าง ชัยสิทธิ์ยุทธการ

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต ๑๒๐๐๐๐๕๘๔๒๑ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายอรุณสว่าง ชัยสิทธิ์ยุทธการ สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๒๐๓ หมู่ ๑๑ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ห้องเช่า รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ โหลดสูงสุด ๓.๔ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางปะกง ๓ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔.๔ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก (ทรัพย์สิน กฟภ.)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร (แชมไลน์) พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑, ๑ ต้น

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๖, ๖ ต้น

- พาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ(SAC) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐๐ วงจร กม.

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓, ๓ ต้น

- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๙๐ วงจร กม.

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๐๙,๓๘๐.-บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๘,๗๙๔.๙๓- บาท (สามแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐

(นายสรชัย ลิ้มพาณิชย์)

ผอ.บค.