



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๓๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายไตรภพ โพธิ์อุบล

Doing Business

รับคำร้อง ถึง จ่ายไฟภายใน 25 วัน

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๓๕๓๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายไตรภพ โพธิ์อุบล สถานที่ขอใช้ไฟ อยู่บ้านเลขที่ ๔๒/๒ หมู่ ๕ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ บ่อปลา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ โหลดสูงสุด ๕.๑ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางปะกง ๓ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓.๙ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด (ชุดบักอาร์ม กฟภ.ดำเนินการ)
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ , ๑ ต้น
- พาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ(SAC) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที. ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๕,๕๘๒.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๗,๙๘๓.๖๕- บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพานิชย์)

ผบ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๐