



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๐๓๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายอรุณสว่าง ชัยสิทธิ์ยุทธการ

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๕๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายอรุณสว่าง ชัยสิทธิ์ยุทธการ อยู่บ้านเลขที่ ๙/๒๐๓ หมู่ ๑๑ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๑๑ ต.บางปะกง รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ พียูเอ.๔๙-๐๐๘๑๐๕ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร

จำนวน ๑, ๑ ต้น

- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC) ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น

ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๑๔๐.๖๔- บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทหกสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดคืนราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรราช ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

๔๘

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๘ เม.ย./๒๕๖๐