



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๑๑๙/๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๗๕๙๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๕ หมู่ ๖ ต.ท่าสะพาน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ค้าปลีก รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ โหลดสูงสุด MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร (แชมไลน์) พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ , ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ , ๑ ต้น

- พาดสายแรงส่งเคเบิลอากาศ(SAC) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๖ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้ง มิเตอร์ LT.๓P๔W๕A TOU Witch. CT. จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟอ.ลงทุน เป็นเงิน ๒๙,๓๐๗.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๔๘๘.๑๒- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายศิริชัย ชัยสมบูรณ์)

ชผ.บค. ปฏิบัติงานแทน ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายศิริชัย ชัยสมบูรณ์)
ผอ.กฟอ.บปก.