



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๒๐๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๓๗๗๕๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๖ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ค้าปลีก รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๐๒ โหลดสูงสุด ๖.๓ MW. ของสถานี ควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗.๓ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๑๔ เมตร พร้อมรื้อถอนเสาดอมือ คอ. ขนาด ๐.๓๕x๐.๓๕x๕.๕๐ เมตร

จำนวน ๑ , ๑ ต้น

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๔ เมตร พร้อมประกอบดอมือ คอ. ขนาด ๐.๓๕x๐.๓๕x๕.๕๐ เมตร

จำนวน ๑ , ๑ ต้น

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร (แชนไลน์) พร้อมประกอบดอมือ คอ. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐

เมตร จำนวน ๑ , ๑ ต้น

๒.๒ แผนกแรงส่งภายใน

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบดอมือ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร

จำนวน ๑ , ๑ ต้น

- พาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ(SAC) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๖ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้ง มิเตอร์ LT.๓P๔W&A TOU Witch. CT. จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๕๘,๐๙๑.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๓,๑๙๐.๘๗- บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายสุกมิตร์ กสิ์เท่ง)

ผจก.กฟอ.บปก.

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐

(นายศิริชัย ชัยสมบูรณ์)

ชม.บค. ปฏิบัติงานแทน ผบ.บค.