



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๗๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน หมู่ ๑

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่ ฉช ๗๑๐๐๐๓/๒๖๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ ๗ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ หมู่ ๑ ต.เขาดิน รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ พียูเอ.๔๕-๐๓๑๖๓๓ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร พร้อมประกอบเสาต่อม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร

จำนวน ๕ , ๕ ต้น

- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

๒.๒ แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๒๒ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๖,๔๕๓.๔๑ บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

๕

(นายสรชัย ลิ้มพาณิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

๔๐ ๑.

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

....๒.๒๕/พ.ค.๒๕๖๐.....