(๑)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค. ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๓๗๖ วันที่...๑...มิ.ย..๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ หมู่ ๗

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่ ฉช ๕๔๔๐๓/๓๕๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) <u>รายละเอียด</u>

เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณหมู่ ๗ ต.บางวัว นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) <u>วิธีดำเนินการ</u>

๒.๑ . <u>แผนกแรงต่ำภายนอก</u>

- ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร พร้อมประกอบเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๓ , ๑๓ ต้น
- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๖๐ เมตร

๒.๒ <u>แผนกไฟสาธารณะ</u>

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๔๐ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๗ ชุด

๓) <u>เงินลงทุน</u>

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๑,๔๕๖.๘๙- บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืนราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรชัย ลิ้มพาณิชย์)
หผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.
- ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐

FM-CO-19

File: Uar8/home/Somchai FM-CO-19