



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ คุณพรทิพย์ วงศ์เดือน

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๙๐๒๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

คุณพรทิพย์ วงศ์เดือน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๗๘ หมู่ ๑ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคามมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงบริเวณ หมู่ ๘ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด
- ปีกเสา คอร. ขนาด ..๙.. เมตร และ ..๑๒.. เมตร จำนวน ..๒.. ต้น และ ..๑๒.. ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ...๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐.... เมตร จำนวน ..๒.. ต้น และ
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ...๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐.... เมตร จำนวน ..๑๒.. ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด..๕๐..ตร.มม. จำนวน..๓..เส้น ระยะทางประมาณ..๓๘๒..เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ..๓..เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ..๑๐๐.. เควีเอ. จำนวน .๑.. เครื่อง

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ..๙.. เมตร จำนวน ..๑.. ต้น
- ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด ...๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐.... เมตร จำนวน ..๑.. ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ...๙๕... ตร.มม. จำนวน ..๔.. เส้น ระยะทางประมาณ ..๘๐.. เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๖,๔๕๑.๕๕ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดย่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพาณิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๐