



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๘๓๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๘๓๒๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด อยู่บ้านเลขที่ ๑/๓๗ อาคารบางนาธานี ซอยบางนา-ตราด ๓๔ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๕ ต.ท่าเสาอ้น รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. พีอีเอ.๕๙-๐๑๐๗๕๓ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๒ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๒๓ เมตร

๒.๓ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๒๓ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๒ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๖,๐๖๙.๐๖ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันหกสิบเก้าบาทหกสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพาณิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

...๑๙/๗/๒๕๖๐.....