



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๘๐๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ม.๕

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่ ณช. ๗๑๐๐๓/๑๗๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๗ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๕ ต.เขาดิน รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๐ เควีเอ. พีโอเอ.๒๘-๐๐๓๔๑๓ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๗๒๐ เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๙ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๙๐๙.๗๙ บาท (เก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ,ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

(นายสรชัย ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๕ ก.ค./๒๕๖๐