



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๑๗๓๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน หมู่ ๒

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่...๓.๑ ก.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่ ฉช ๗๑๐๐๐๓/๑๗๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ ๒ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๑๐.๗ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๔.๘ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ. ขนาด ..๙.. เมตร จำนวน ..๓.. ต้น
- ปักเสาต่อมือ คอ. ขนาด๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐..... เมตร จำนวน ..๓.. ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ...๕๐... ตร.มม. จำนวน ..๓.. เส้น
ระยะทางประมาณ ...๑๐๕.. เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ...๙๕... ตร.มม. จำนวน ..๒.. เส้น
ระยะทางประมาณ ...๓๑๕.. เมตร

๒.๒ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ...๕๐... ตร.มม. จำนวน ..๑.. เส้น
ระยะทางประมาณ ...๔๒๐... เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ..๒x๓๖.. วัตต์ จำนวน ..๘.. ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ...๑๙๙,๙๙๓.๕๘... บาท (...หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์...) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลัมพาศิขย์)

ผบ.ค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐