

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๖๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน หมู่ ๔

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่ ฉช ๗๑๐๐๓/๑๗๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ ๔ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๑ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๑๐.๗ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕.๙ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ..๙.. เมตร จำนวน ..๗.. ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐..... เมตร จำนวน ..๗.. ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ...๕๐... ตร.มม. จำนวน ..๒.. เส้น
ระยะทางประมาณ ..๒๗๕.. เมตร

๒.๒ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ...๕๐... ตร.มม. จำนวน ..๑.. เส้น
ระยะทางประมาณ ...๓๑๕... เมตร
- ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด ..๒x๓๖.. วัตต์ จำนวน ..๖.. ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ...๑๔๙,๖๔๖.๒๒... บาท (...หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบสองสตางค์...) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลีพานิษฐ์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

๙๘ ๘.

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

- ๑ ส.ค. ๒๕๖๐