



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๑๘๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายสมคิด ชัยมี

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐

ตามคำร้องขยายเขต๑๒๐๐๐๖๗๑๓๔๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายสมคิด ชัยมี อยู่บ้านเลขที่ ๖๖/๔๙ หมู่ที่ ๑๙ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๑๙ ต.บางปะกง รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ พีโอเอ. ๕๑-๐๐๙๖๑๓ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
 - ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ , ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ , ๑ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๔๓ , ๔๓ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๕๘๒.๖๒ บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ส

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

Cm

(นางจิราณัฐ ดันตวิวัฒนไพศาล)

รจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๓/๘.ค.๒๕๖๐.....