



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๓๖๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๑๙๓๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๒๘ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ โหลดสูงสุด ๖.๓ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางบัว ๒ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗.๗ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด (ชุดบัสบาร์ กฟภ.ดำเนินการ)
- ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ , ๑ ต้น
- พาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ(SAC) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๒ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๑ เฟส ประกอบซีที.ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๔,๖๔๗.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๕,๕๐๘.๙๐- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดบาทเก้าสิบสตางค์)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพณิชย)

ทพ.บค.

อนุมัติ

๔๖ ๖๖

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผบค.กฟอ.บปก.

- ๒ มิ.ย. ๒๕๕๕

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน

FM-CO-19

File: Uar8/home/Somchai FM-CO-19