



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๓๒๘๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.
วันที่ - ๖ ธ.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๙๒๒๔๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕/๙๐ หมู่ ๑ ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ บริการน้ำมัน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๑๐.๗ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจ และประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร (แขนไลน์) พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ , ๑ ต้น

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงเอง

๒.๓ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที. ขนาด ๕ แอมป์ (TOU) จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๑๔,๑๒๐.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๒๔๓.๖๗- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดคืนราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรราชย์ ลิ้มพาณิชย์)

ทพ.บค.

อนุมัติ

(นายศุภมิตร กลิ่นทวี)

ผจก.กฟอ.บปก.

...๖/ธ.ค. ๒๕๕๘...

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน