



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๗๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายวิรัตน์ ปรีเจริญ

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๗๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๘

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๗๕๕๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นายวิรัตน์ ปรีเจริญ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๘/๓ หมู่ ๔ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๔ ต.บางปะกง รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ พีโอ.๒๑-๐๐๓๐๒๒ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายแรงต่ำลุ่มนิยมหุ้มฉนวน (AW) ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๓๔๖.๖๖- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพณิชย์)

ผบ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๘