



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สมค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๓๐๓๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ - ๘ พ.ย. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๓๒๐๐๐๐๕๗๘๖๐๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕/๖๖ หมู่ ๖ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ พัฒนาระบบไฟฟ้า รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓๐ โหลดสูงสุด ๔.๒ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๓ กม. ขออนุญาต บริเวณ หมู่ ๖ ต.ท่าข้าม นั้น สมค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอว. ๑๒ เมตร พร้อมประกอบคีม่อ คอว. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ , ๓ ต้น

- ทาดสายแรงสูงเคเบิ้ลอากาศ(SAC) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๕ แผนกเคเบิลร้อย

- ติดตั้งเคเบิลร้อยแรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที. ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

ที่จุดติดตั้งหม้อแปลง

๓) เงินลงทุน

งบ กฟน.ลงทุน เป็นเงิน ๑๓,๓๓๓.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๓,๓๓๓.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดเป็นราคา ๓๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพาณิชย์)

พล.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รอง(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

- ๘ พ.ย. ๒๕๕๘

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๖ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน

FM-CO-19

File: User/home/Somchai FM-CO-19