



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๓๐๘๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่ ฉช ๕๕๐๐๓/๙๓๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ ๑๖ ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสำนักงานเทศบาล หมู่ ๑๖ ต.บางปะกง รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ พีโอ.๕๐-๑๑๘๒๗๔ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๗ , ๗ ต้น
- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๔๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ๒๑๖,๒๑๕.๐๓- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสิบห้าบาท สามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพาณิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๖ / พ.ย. ๒๕๕๙

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้อยู่สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน

FM-CO-19

File: Uar8/home/Somchai FM-CO-19