



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๗๗๑๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท บ้านสุขุมวิท ๑ จำกัด

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๕

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๙๑๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท บ้านสุขุมวิท ๑ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘/๑ หมู่ ๕ ต.บางสมศรี อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๕ ต.บางสมศรี รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ พีโอ.๓๗-๐๒๐๑๑๘ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนสายแรงต่ำ (A , AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๕ , ๒๕ เมตร

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร พร้อมประกอบดอมือ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร

จำนวน ๑ , ๑ ต้น

- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (AW) ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น

ระยะทางประมาณ ๖๕ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๑๕๒.๖๖- บาท (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพาณิชย์)

ผบ.ค.

อนุมัติ

๔๖ ๑.

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๗ พ.ย. ๒๕๕๕

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน

FM-CO-19

File: Uar8/home/Somchai FM-CO-19