



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๓๑๙๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๒๕.๘.๖๕๕๕

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่ ฉช ๕๔๔๐๓/๗๕๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

เทศบาลตำบลบางวัวฉนวนรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ หมู่ ๓ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๑๒ ต.บางวัว รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ พีโอ.๕๙-๐๐๒๘๙๑ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนสายแรงต่ำอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร
- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW)ขนาด ๙๕ ตร.มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร

๒.๒ แผนกไฟฟ้าสาธารณะภายใน

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๖๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๗๗๒.๔๑- บาท (หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสุนทร อุดมทรัพย์)

นท.๗ ปฏิบัติงานแทน ผบ.บค.

อนุมัติ

(นางจิราณัฐ ตันติวัฒนไพศาล)

ชก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๒๕.๘.๖๕๕๕

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน

FM-CO-19

File: Uar8/home/Somchai FM-CO-19