



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๘๘๐๘

เรื่อง ขออนุมัติย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงให้ วัดเขาดิน

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขต เลขที่ เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๘๓๒๔๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงนั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

วัดเขาดิน สถานที่ขอใช้ไฟอยู่เลขที่ ๓๓ หมู่ ๓ ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ สำนักสงฆ์ ความประสงค์ขอย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ หมู่ ๓ ต.บางผึ้ง นั้น ผบค.ได้สำรวจและ ประเมินการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ร้อยถอนเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ร้อยถอนตอม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอ. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ร้อยถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (นำกลับมาใช้งานใหม่)
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (นำของเดิมมาใช้งานใหม่)

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๒,๔๖๒.๓๓- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยืมราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรัช ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

๙๐ ๑.

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙