



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๕

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๗๙๗๘๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน) สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๗ ต.เขาหิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ป้ายโฆษณา รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๔.๒ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม. นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน (ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด (ชุดบัสบาร์ กฟภ.ดำเนินการ)
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร พร้อมประกอบตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ และ ๑ ต้น
- พาดสายแรงสูงเคเบิ้ลอากาศ (SAC) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๕ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๕ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๓๐ (๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

งบทกฟภ.ลงทุน เป็นเงิน ๗,๐๕๘.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๔,๖๗๔.๒๗- บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพาณิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

48 ๖๖,

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๑๘/๑๐/๒๕๕๕

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน