



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๔๘๐

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง ให้ บริษัท ฟง ฟุ แมชชีนเนอร์ จำกัด

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๑๒๖๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง ให้ นั้น
แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

บริษัท ฟง ฟุ แมชชีนเนอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ ซ.สุขาภิบาล ๒ ซ.๑๕ แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง ให้ บริเวณ หมู่ ๘ ต.สองคลอง นั้น
ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก จำนวน ๑ ชุด
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร

๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย ประกอบซีทีแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ.ลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๘๑๑.- บาท

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙๘,๘๖๔.๘๕- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบ
ห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดยึตราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรชัย ลิ้มพานิชย์)

ทผ.บค.

อนุมัติ

(นายจตุรงค์ ชื่นชม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปก.

๖ ก.ย. ๒๕๕๙

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้อยู่สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน