



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๑๐๑๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ให้ เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน บริเวณ หมู่ ๗

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่ ฉข ๕๓๐๐๓/๑๘๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

**๑) รายละเอียด**

เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่ หมู่ ๖ ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบกิจการ ปกครองส่วนท้องถิ่น รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ โหลดสูงสุด ๑๐.๗ MW. ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางวัว ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม. ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ หมู่ ๗ ต.ท่าสะอ้าน นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

**๒) วิธีดำเนินการ**

**๒.๑ แผนกแรงส่งภายนอก**

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๕.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น
- พาดสายแรงสูงเคเบิลอากาศ(SAC) ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๔๓๘ เมตร

**๒.๒ แผนกแรงต่ำภายนอก**

- พาดสายแรงต่ำอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(AW) ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น
- ระยะทางประมาณ ๓๑๐ เมตร

**๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน**

- ติดตั้ง