



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

เลขที่ ก.๒ บปก.-บค./ ๕๑๕๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๙

ถึง ผจก.กฟอ.บปก.

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.บปก.

ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๑๘.๒๐/๖๕๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าได้ ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๙ อยู่ที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ หมู่ ๔ ต.ท่าข้าม รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ พีโอเอ. ๒๙-๐๑๗๑๒๗ นั้น ผบค.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๔ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ ผู้ใช้ไฟ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๕๕.๘๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว กำหนดขึ้นราคา ๖ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสรรัช ลิ้มพาณิชย์)

ทพ.บค.

อนุมัติ

(นายศุภมิตร กลิ่นทวี)

ผจก.กฟอ.บปก.

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๐